

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому,  
Глушковскому и Кореневскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Главное управление МЧС России по Курской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**органа государственного контроля (надзора),**  
**органа муниципального контроля**  
**о проведении плановой, выездной проверки**  
(плановой / внеплановой, документарной / выездной)  
**юридического лица**  
от «01» марта 2021 г. № 25

Провести проверку в отношении объекта защиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Щекинская общеобразовательная школа"  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Курская область, Рыльский район, с. Щекино 64;

место фактического осуществления деятельности: Курская область, Рыльский район, с. Щекино 64 д. Михайловка

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Главного государственного инспектора Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области по пожарному надзору Колесник Алексея Владимировича, заместителя главного государственного инспектора Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области по пожарному надзору Радченко Алексея Викторовича, государственного инспектора Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области по пожарному надзору Шевченко Александра Александровича, государственного инспектора Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области по пожарному надзору Завдовьева Владимира Ивановича, государственного инспектора Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области по пожарному надзору Бондарева Никиту Андреевича, государственного инспектора Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области по пожарному надзору Салионова Дмитрия Сергеевича.  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки

спертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства

б аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в ФРГУ – 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год и доведённого до заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по Курской области (<http://46.mchs.gov.ru>)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок исполнения которого истек;
  - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
  - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
  - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорт, докладная записка и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: контроль за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является *(отметить нужное)*:

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «15» марта 2021 года

Проверку окончить не позднее «09» апреля 2021 года

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; часть 4 статьи 1, ст. 9, 12 Федерального закона от

с которым осуществляется проверка)

26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; подпункта «а» пункта 9 и пункта 10 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном контроле (надзоре)".

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Постановление Правительства РФ от «16» сентября 2020г. № 147 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральный закон от «22» июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Нормами пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; Нормами пожарной безопасности (НПБ-104-0 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; Нормами пожарной безопасности (НПБ-160-97) «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»; Нормами пожарной безопасности (НПБ-88-200 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; Нормами пожарной безопасности (НПБ 245-2001) «Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»; приказ МЧС РФ от «1» декабря 2007г. № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"; Строительные нормы и правила (СНиП 21-01-97) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Госстандарт России 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»; Своды правил: СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2009, СП 9.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 11.13130.2009, СП 12.13130.2009.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: (15,16,17,18,19,22,24,25,26,23,30,31 мая 2021 г., 1,2,5,6,7,8,9 апреля 2021):

- истребование документов и (или) информации;
- обследование объекта защиты (визуальный осмотр).

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (Приказ МЧС России от «1» ноября 2016 г. № 644, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «1» января 2017 г., регистрационный № 45228).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

**1. Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы:**

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица, исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя;
- доверенность на законного представителя (представителей), выделяемых для участия в мероприятии по контролю.

**2. Документы распорядительного характера:**

- приказы (распоряжения) руководителя организации о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте;
- утвержденные в установленном порядке инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

- приказ (распоряжение) определяющий порядок обучения работников предприятия мерам пожарной безопасности;
- приказ (распоряжение) определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов;
- \* - приказ (распоряжение) о назначении лиц ответственных за ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

**3. Техническую документацию:**

- договоры с организацией, имеющей соответствующую лицензию, на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и противодымной защиты);
- исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта;
- годовой план-график, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).
- ежеквартальные акты проверок автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах;
- акты эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах;
- документацию (заключение, проектную документацию и т.п.) содержащую сведения о категории взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских зданий и помещений, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- протоколы проверок качества огнезащитной обработки деревянных конструкций;
- сертификаты соответствия на материалы, используемые для облицовки путей эвакуации;
- ситуационный план из технического паспорта объекта.

**4. Иную документацию, характеризующую пожарную безопасность объекта:**

- журнал инструктажа по пожарной безопасности;
- журнал произвольной формы учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения и паспорта на огнетушители;
- удостоверение о прохождении обучения пожарно-технического минимума руководителя и лица, ответственного за пожарную безопасность.

Заверенные копии вышеуказанных документов необходимо представить с сопроводительным письмом в срок не позднее **22.03.2021** по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта д. №4 (кабинет отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Курской области в здании Рыльской пожарной части № 39 ОКУ «ППС Курской области»). В случае отсутствия запрашиваемых документов необходимо указать это в сопроводительном письме

Главный государственный инспектор Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

А. В. Колесник

распоряжение или приказа о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области по пожарному надзору Бондарев Никита Андреевич тел. 8 (960) 696-88-81  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)

1

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому,  
Глушковскому и Кореневскому районам  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Курской области

с. Щекино  
(место составления акта)

« 08 » апреля 2021г.  
(дата составления акта)  
12 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 25**

По адресу: Курская область, Рыльский район, с. Щекино, с. Михайловка.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой/  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «01» марта 2021 года  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)  
№ 25 выданного главным государственным инспектором Рыльского, Глушковского и Кореневского  
районов по пожарному надзору Колесник Алексеем Владимировичем

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение "Щекинская общеобразовательная школа"  
(полное и «в случае, если имеется» сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» апреля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому  
Глушковскому и Кореневскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжение/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): Директор МБОУ «Щекинская  
СОШ» Кузичкина Екатерина Павловна 01.03.2021 г. в 13 час 30 мин

(заполняется при проведении выездной проверки)  
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Бондарев Никита Андреевич –государственный инспектор Рыльского  
Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имени, отчества  
(в случае, если имеется), должность экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Щекинская СОШ» Кузичкина Екатерина  
Павловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)  
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного  
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, муниципальными правовыми актами:

N п/п	Виды нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В Михайловском филиале МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Михайловка, в МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с. Щекино 64. при эксплуатации котельных допускаются к работе лица, не прошедшие специального обучения и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений	П. 79 «а» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Директор МБОУ «Щекинская СОШ» Кузичкина Е.П.
2.	В МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с. Щекино 64 в кабинете по работе с персональными данными, в подсобном помещении кухни, служебном помещении №17 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. В Михайловском филиале МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Михайловка в подсобном помещении спортивного зала, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 5, ст.54, ст.91 Ф3 от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 5 Таб.3 п. 4 НПБ 110-03	Директор МБОУ «Щекинская СОШ» Кузичкина Е.П.
3.	В Михайловском филиале МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Михайловка на одном из путей эвакуации 1го этажа располагается порог в виде металлической трубы	П. 27 «а» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Директор МБОУ «Щекинская СОШ» Кузичкина Е.П.
4.	В МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с. Щекино 64, В Михайловском филиале МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Михайловка не произведен расчет по пожарной и взрывопожарной опасности помещения котельной	ст.26 Ф3 от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор МБОУ «Щекинская СОШ» Кузичкина Е.П.


выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Рыльского,  
Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору  
Бондарев Н.А.

М.Л.П. \_\_\_\_\_ (подпись)



« 08 » апреля 2021 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Щекинская СОШ»

Кузичкина Е.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » апреля 2021 года \_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)  
проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Курской области**  
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)  
**Управление надзорной деятельности**  
(305000, г. Курск, ул. Челюскинцев, тел. 70-02-60; факс 70-02-60)  
Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам  
(307370, г. Рыльск ул.К. Либкнехта, д. 4. тел. 2-61-60)

**Предписание N 25/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Щекинская средняя общеобразовательная школа» Кузичкина Екатерина Павловна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам Колесника А.В. от 01.03.2021 г. №25, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (наименование органа ОНД)

в период «08» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

**проведена плановая/выездная проверка**

Государственный инспектор Рыльского, Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Бондаревым Никитой Андреевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Щекинская средняя общеобразовательная школа» Кузичкина Екатерина Павловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В Михайловском филиале МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Михайловка, в МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Щекино 64. при эксплуатации котельных допускаются к работе лица, не прошедшие специального обучения и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений (П. 79 «а» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	16.08.2021	
2.	В МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Щекино 64 в кабинете по работе с персональными данными, в подсобном помещении кухни, служебном помещении №17 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. В Михайловском филиале МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Михайловка в подсобном помещении спортивного зала, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками... (осн. ст. 5, ст.54, ст.91 ФЗ от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 5 Таб.3 п. 4 НПБ 110-03)	16.08.2021	
3.	В Михайловском филиале МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рыльский район, с Михайловка на одном из путей эвакуации 1го этажа располагается порог в виде металлической трубы	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги... (осн. П. 27 «а»	16.08.2021	



		Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)		
4.	В МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рылский район, с. Щекино 64, В Михайловском филиале МБОУ Щекинская СОШ по адресу: Курская область, Рылский район, с Михайловка не произведен расчет по пожарной и взрывопожарной опасности помещения котельной	...классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности... ст.26 ФЗ от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками и устранением физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лиц уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в доме государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Рылского, Глушковского  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
и Кореневского районов по пожарному надзору Бондарев Н.А.  
инспектора по пожарному надзору)

«08» апреля 2021 года



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«08» апреля 2021 года

Директор МБОУ «Щекинская СОШ»  
Кузичкина Е.П.

(должность, фамилия, инициаль

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22**

**(по вопросам правонарушений государственных инспекторов и консультаций)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Щекинская средняя общеобразовательная школа»**

**307352, Курская область, Рыльский район, с. Щекино  
т. 8(47152)64743, 89155107003  
school 47152 14@mail.ru**

Исходящий № 139 от 12.08.2021г.

Государственному инспектору  
Рыльского, Глушковского и  
Кореневского районов по пожарному  
надзору  
Н.А. Бондареву

**ОТЧЕТ  
об устранении нарушений**

На основании Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 08 апреля 2021г. №25 и предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 25/1/1 сообщая о проделанной работе:

- в МБОУ «Щекинская СОШ» и Михайловском филиале МБОУ «Щекинская СОШ» кочегары котельной прошли обучение и получили удостоверение (договор Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «ПетроПроф» от 13.04.2021г. № 865);

- в МБОУ «Щекинская СОШ» и Михайловском филиале МБОУ «Щекинская СОШ» произвели расчет категорийности помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности пожарной и взрывопожарной опасности помещений котельной (договор ИП Коршунов В.Т. от 07.06.2021г № 21-47);

- в МБОУ «Щекинская СОШ», Михайловском филиале МБОУ «Щекинская СОШ» и Бобровском филиале МБОУ «Щекинская СОШ» в подсобных помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация ( договор ИП Коршунов В.Т. от 04.06.2021г. № 21-46);

- в Михайловском филиале МБОУ «Щекинская СОШ» закрыли порог в виде металлической трубы на одном из эвакуационных выходов.



Е.П.Кузичкина